



Funktionsprøvning ABA-anlæg		Dokument: Funktionsprøvning af ABA-anlæg (Internt brug)	
		Godkendt:	01-06-2025
		Senest revideret:	01-06-2025
		Dato for næste revision:	01-07-2026
Dokument udarbejdet af:	John Maahr Hansen	Date: 01-06-2025	
Dokument godkendt af:	Embla Kristjánsdóttir	Date: 01-++-2025	

Funktionsprøvning ABA-anlæg

Brandtekniske installationer skal gennemgå et brandmæssigt eftersyn. Et automatisk brandalarmsanlæg (ABA) er et brandteknisk anlæg, som er krævet i henhold til byggeloven og som skal bidrage til bygningens brandsikkerhed. Et brandalarmsanlæg kan desuden omfatte sprinkleranlæg, trappesprinkleranlæg, varslingsanlæg og brandventilationsanlæg.

Grunden til at enhederne får installeret brandalarmsanlæg er for at advare personer om en eventuel fare. Tilkalde brand- og redningsberedskabet ved at anlægget er tilsluttet til brandstationen. Tilkalde særligt instrueret personale, der kan være med til at begrænse branden. Aktivere eventuelle andre sikringsystemer som for eksempel varslingsanlæg, brandventilationsanlæg og slukningsanlæg.

Et automatisk brandalarmsanlæg skal have gennemgået brandmæssige eftersyn, både gennem egen kontrol via instrueret personale, ABA-installationsfirmaet og af et akkrediteret virksomhed. De brandmæssige eftersyn skal i henhold til lovgivning gennemgå følgende terminer:

Hvert måned skal der være eftersyn af ABA-centralen gennem eget personale.

Hver tredje måned skal der være funktionsafprøvning af eventuelt varslingsanlæg eller ABDL-anlæg (branddøre) af eget personale.

Hvert år skal der være et serviceeftersyn af et ABA-installationsfirma, et test i forhold til systemintegration og en visuel inspektion af anlægget.

Hvert år skal der igangsættes en funktionsafprøvning af et akkrediteret virksomhed.

Det er aftalt med Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI), at der kommer en inspektør til Nuuk. DBI gennemfører akkrediteret funktionsafprøvning af Selvstyrets enheders anlæg, og der skal i forbindelse med DGIs besøg aftales brandmæssig eftersyn med inspektøren fra DGI for ABA-anlæg i Selvstyrets anlæg.

Kontakt til DGI er inspektør Jørn Pedersen på mail: jp@brandogsikring.dk eller til DGIs kontakt til offentlige virksomheder Lars Thomsen mail: lth@brandogsikring.dk.

De brandmæssige eftersyn er lovpligtige og der skal hvert år gennemføres brandmæssigt eftersyn af en akkrediteret virksomhed.

Beredskabschefen for Kommuneqarfik Sermersooq har fokus på gennemførelse af akkrediteret eftersyn og stiller krav om gennemførelse af eftersyn.